

 <p>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU - Odeljenje higijene</b>  Pasterova 2, 26000 Pančevo  Web: <a href="http://www.zjzpa.org.rs">www.zjzpa.org.rs</a>  E-mail: <a href="mailto:info@zjzpa.org.rs">info@zjzpa.org.rs</a></p>	
	Tel/Fax: 013/322-965	Strana: 1 od 1

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI

**Broj: V1664**

Partner: KKK "Beograd", Dunavski put bb, Banatski Brestovac 26234  
Vlasnik/Lokacija uzorka: Kamp Jabukov cvet, Banatski Brestovac, Dunavski put bb  
Vrsta uzorka: Voda za piće distrib.mreža-hlorisana neprečišćena  
Lokacija uzorkovanja: Česma ulaz u kamp  
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Banatski Brestovac, 20.03.2025 09:40h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **718/1/K** (Identifikacioni broj uzorka: **V1664**) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da ispitivani uzorak

**NIJE USAGLAŠEN**

sa čl.3 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) za parametar/re: Rezidualni hlor, Miris, Mangan (Mn)

Ispitani uzorak vode je BEZBEDAN za piće u skladu sa odredbama čl.26. Zakona o bezbednosti hrane („Sl.glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019) i preporukama Svetske zdravstvene organizacije jer utvrđeni razlozi neispravnostine predstavljaju opasnost/rizik po zdravlje ljudi.

### PREDLOG MERA:

Primeniti adekvatne tehničko-tehnološke mere radi prečišćavanja vode za piće i održavanja distributivne mreže.  
Ponoviti analizu vode za piće.

Pančevo,  
26.03.2025

Mišljenje i tumačenje dao:  
Prim. dr Dubravka Nikolovski, spec.higijene

OBR-048